



Settore III

3.1 - Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell'edilizia scolastica e istituzionale

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Nota trasmessa via posta elettronica certificata

Classificazione 21.03.02

Fascicolo 2018/31

MOREA-VIVARELLI
VIA MATTARELLA 20
60044 FABRIANO AN
anis01700p@pec.istruzione.it

Oggetto: ITAS VIVARELLI - CAPIENZA MASSIMA CONVITTO

Vista la relazione trasmessa con nota pec prot. 7204 del 04.11.2019 e verificato il rispetto delle leggi e decreti ivi citati, si conferma la possibilità di ospitare nel convitto rispettivamente n. 81 posti letto nell'ala maschile e n. 16 posti letto in quella femminile, per un totale quindi di n. 97 posti letto (<100 come previsto nella SCIA antincendio).

Tuttavia si esprime perplessità circa l'effettiva possibilità delle camere di ospitare il numero di letti indicati, e si rimanda alla scuola la verifica della fattibilità della disposizione ipotizzata in relazione alla "vivibilità" degli spazi.

Si precisa che i **corridoi** del convitto sono **vie di fuga**, e pertanto dovranno restare **sempre liberi** da eventuali armadi o altro materiale attualmente presente nelle camere in modo da **garantire la piena fruibilità dei percorsi d'esodo**.

LA RESPONSABILE D'AREA

ING. VALLASCIANI ALESSANDRA

Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.



Settore III

3.1 - Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell'edilizia scolastica e istituzionale

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

Codice fiscale n. 00369930425