

MOREA
(sede legale)
Via P.Mattarella, 20
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.3195
0732.24343

MOREA VIVARELLI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FABRIANO

TURISTICO ECONOMICO TECNICO AGRARIO ENOTECNICO

VIVARELLI
Via Cappuccini, 5
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.3373-3573
Tel. 0732.250842
Azienda Agraria
P.I. 02036020424
Convitto Annesso



www.europa.marche.it

Prot. n.(vedi segnatura)

Fabriano, lì (vedi segnatura)

OGGETTO: FINANZIAMENTO DELLA REGIONE - DOTAZIONE ORDINARIA - RISOR. POR MARCHE FSE 2014-2020ASSE III, PDL 10.1, R.A. 10.1 - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI MARCHIGIANI PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE/PURIFICAZIONE DELL'ARIA INDOOR.

ID PROGETTO: 1086459

CUP: B91I22000370009

CIG: Z443AC5172

VERBALE DI COLLAUDO SANIFICATORI/PURIFICATORI ARIA

L'anno 2023, il giorno 04 del mese di maggio alle ore 13:00 presso i locali dell'ITAS VIVARELLI di FABRIANO, si è riunita la Commissione Collaudi nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 8959 del 06/09/2022, per effettuare il collaudo di **numero 13 dispositivi di sanificazione e purificazione d'aria**, Progetto POR MARCHE FSE 2014-2020ASSE III, PDL 10.1, R.A. 10.1, per un importo totale della fornitura di euro **15.983,60 + IVA 22%**, alla presenza dell'installatore della ditta Termentini srl, quale fornitore affidatario.

Determina a contrarre prot. 4526/U del 26/04/2023

Trattativa Diretta con ODA su MEPA n.7244673 prot. n. 4606/U del 27/04/2023;

DDT n. 610-611 del 03/05/2023 e n. 612-613 del 04/05/2023;

Sono presenti i sigg.:

1. Ventura Stefano, Assistente Tecnico
2. Prof. Vitaletti Daniele
3. Prof. Ambrosini Stefano
4. Prof. Rossolini Roberto
5. Prof. Sbaffi Francesco
6. Sig. Cristian Maggiori per conto della Ditta TERMENTINI

VERIFICA FUNZIONALITA' ED INTEGRITA'

- Constatata la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione collaudi si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e la corrispondenza al capitolato tecnico, nonché la verifica della corretta installazione e funzionamento dei macchinari sottoindicati:

Specifiche di capitolato tecnico

QUANTITA'	DESCRIZIONE
13	<p>Purificatore Aria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di filtraggio con filtri HEPA, sistema di segnalazione per la sostituzione • Lampada UV • Capacità di abbattimento dei singoli > 99,95% • Volume Aria Trattata > 800 mc/h • Sensori qualità aria PM 1-2,5-10 • Velocità ventilazione regolabile • Sensore CO2 a infrarossi • WI-FI e Gestione dispositivo da remoto • Assistenza tecnica 2 anni on-site per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione filtri, ricambi inclusi. • Trasporto, installazione e prima configurazione inclusi

SCHEDA TECNICA PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA AFFIDATARIA

INN-560 PROFESSIONAL XL
PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER

HEPA **IONS** **UV LIGHT** **airQ**

- Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI per azione fotocatalitica).
- Funzione WiFi.
- Pannello di controllo con tasti a sfioro.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze.
- Slim design adatto a tutti gli ambienti.
- LED display che indica: PM 1; PM 2.5; PM 10; Ore rimanenti per cambio filtro; Ioni negativi; Velocità ventole; Timer.
- 4 velocità ventilazione.
- Funzione UV
- Timer orario da 1 a 12 ore.
- Modalità Auto.
- CADR: 900 m³/h.
- Rumore al di sotto dei 58dB al massimo flusso d'aria.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 90 W.
- Dim: 120(h) x 42(l) x 13(p) cm

m³/h
900



Telecomando
Remote Control

Google HOME Amazon alexa Smart control by App



HEPA STD **INN-56001**
Filtro HEPA per INN-560
Filter HEPA for INN-560
900 m³/h EAN 8023379800509

HEPA 14 **INN-56002 (optional)**
Filtro H14 per INN-560
Filter H14 for INN-560
737 m³/h EAN 8023379800684
Filtrazione 99.995%
Filtro "assoluto" - Grado ospedaliero

Pz/Ctn: 1
Peso Ctn (Kg): 21.5
Dimensione Ctn (cm): 147.3x29.6x52.8
GTIN-13 (EAN): 8034077465600

CONCLUSIONI

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 14,00 con esito POSITIVO


Letto, confermato e sottoscritto

Per conto I.I.S. MOREA-VIVARELLI


ASS.TECN. Stefano Ventura

f.to  _____

PROF. Daniele Vitaletti

f.to  _____


PROF. Stefano Ambrosini

f.to  _____

PROF. Rossolini Roberto

f.to  _____

PROF. Sbaffi Francesco

f.to  _____

Per conto della ditta Termentini SRL

SIG. Cristian Maggiori

f.to  _____